

EK-3 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
İDARİ İŞLER				
S1	Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? (ATTY 11. Maddesi)			
S2	Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı? (ATTY Ek-1/a)			
S3	Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden belge alınmış mı? (ATTY Ek-1)			
MERDİVEN-KORİDOR-ASANSÖR ve JENERATÖR				
S4	Merdiven sahanlığı uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/B ve Ç Maddesi)			
S5	Sedye ile hasta dolanımı koridorların genişliği uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/B ve Ç Maddesi)			
S6	Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri var mı? (ATTY 12/B ve Ç Maddesi)			
S7	Özel sağlık kuruluşunda uygun güç ve nitelikte jeneratör var mı?(Yeterli ve çalışır durumda olduğunu gösterir yetkili firmadan alınan belge sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B Maddesi)			
S8	Sağlık kuruluşu asansörü ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B Maddesi)			
S9	Sedye asansörü ilgili mevzuat uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B Maddesi)			
S10	Birden fazla katı olan özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni mevcut mudur? (İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge sorgulanmalıdır.) (ATTY 12/B Maddesi)			
S11	Özel sağlık kuruluşu girişinde uygun eğimli rampa var mı? (ATTY 12/B Maddesi)			
HASTA MUAYENE ODASI				
S12	Hasta muayene odalarının; hekim çalışma alanı ve hasta muayene alanı uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
S13	Hasta muayene odalarında soyunma bölümü ve lavabo bulunuyor mu? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
S14	Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde tuvalet bulunuyor mu? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
S15	Hasta bekleme salonları uygun ölçüde mi? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
S16	Hasta bekleme salonlarına bağlantılı Bay-Bayan tuvaleti mevcut mu? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
ACİL ÜNİTESİ				
S17	Acil ünitesi zemin katta olmalıdır. Arazi şartları nedeni ile farklı katta olması durumunda yoldan yukarıdaki şartlara uygun giriş alabilmelidir. (ATTY 12/A Maddesi)			
S18	Acil ünitesi; ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli midir? (ATTY 12/A Maddesi)			
S19	Acil ünitesinin girişinde, uygun eğimli sedye rampası bulunmakta mıdır? (ATTY 12/A Maddesi)			
S20	Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene/müdahale odası, bir adet enjeksiyon/pansuman odası ile bir adet gözlem odası bulunuyor mu? (ATTY 12/A Maddesi)			
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ				
S21	Steril koridorda en az bir ameliyat salonu var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S22	Steril koridorda uyandırma(postperatif) var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S23	Steril koridorda hazırlama(preopreatif) odası var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			

S24	Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliği (havalandırma kanalları, asma tavan, hepa filtreler hariç) ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre midir? (ATTY			
S25	Ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliği uygun ölçülülerde mi? (ATTY 12/A Maddesi)			
S26	Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarda, dış mekana açılan pencere veya kapı var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S27	Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında tuvalet var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S28	Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunuyor mu? (ATTY 12/A Maddesi)			
S29	Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S30	Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler ile kaplanmış mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S31	Ameliyat salonunun kullanım alanı uygun ölçülerde mi? (ATTY 12/A Maddesi)			
S32	Ameliyat salonunun kullanım alanı içerisinde hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S33	Ameliyat salonlarında sabit dolaplar; üzerinde toz barındırmayacak şekilde gömme veya tavana kadar birleştirilmiş mi? (ATTY 12/A Maddesi)			
S34	Merkezi sterilizasyon ünitesi ameliyathane ile bağlantılı mıdır? Ameliyathaneden bağlantısız ise steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması yapılmış mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
GÖZLEM ODASI				
S35	Gözlem ünitesinin metrekaresi mevzuata uygun mu? (ATTY 12/A Maddesi)			
S36	Gözlem ünitesinde lavabo var mıdır? (ATTY 12/A Maddesi)			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S37				
S38				
S39				

NOT: ATTY'e göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ATTY:Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür